

Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, a intrat in vigoare Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

- Verificarea tehnica a IUGN se realizeaza:*
 - a) periodic, la maximum 2 ani;*
 - b) la cererea clientului final.*

- Revizia tehnică a IUGN se realizeaza:*
 - a) periodic, la maximum 10 ani;*
 - b) dupa intreruperea utilizarii iu pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni;*
 - c) după orice eveniment care ar fi putut afecta IUGN;*
 - d) la cererea clientului final.*

- Verificarea si revizia tehnica a IUGN este obligatorie pentru toti clientii finali si se efectueaza de catre OE autorizati ANRE, selectati de clientul final.*

OBLIGATIILE CLIENTULUI FINAL:

- Sa efectueze verificarile si reviziile tehnice atat ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale (IUGN) individuale, cat si cele comune, exclusiv prin intermediul unui operator economic (OE) selectat de acesta, in baza unui contract de prestari servicii, pana la data scadenta specificata in notificare, precum si in baza notificarii transmise de furnizor.*
- Sa puna la dispozitia OE documentatia tehnica ce a stat la baza executiei IUGN, avizata de catre operatorul de sistem (OS) sau de catre un verificator de proiecte.*
- Sa solicite o copie de la OS sau OE care a executat IUGN (daca nu detine aceste documente), direct sau prin intermediul unui OE.*
- Sa intocmeasca documentatia tehnica, (prin intermediul unui OE autorizat ANRE pentru proiectarea IUGN, in baza unui contract de prestari servicii (daca OS sau OE nu detin documentatia tehnica, dar tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse in functiune nu corespund cu cele din notificarea transmisa de furnizor).*
- Sa reconstituie documentatia tehnica, prin intermediul unui OE autorizat ANRE pentru proiectarea IUGN, in baza unui contract de prestari servicii (daca OS sau OE nu detin documentatia tehnica, dar tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse in functiune corespund cu cele din notificarea transmisa de furnizor).*
- Sa prezinte OE documente din care sa rezulte ca a fost efectuata curatarea si verificarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor de ardere de catre OE autorizati, cu maximum 6 luni inainte de data verificarii sau reviziei tehnice a IUGN si efectuarea in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi de catre operatori economici autorizati ISCIR.*

- ❑ *Sa remedieze defectele constatate in urma verificari/reviziei instalatiei, prin intermediul unui OE, in baza unui contract de prestari servicii*
- ❑ *Sa asigure respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a IUGN;*
- ❑ *Sa inlocuiasca racordul flexibil montat in instalatia de utilizare, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acestuia, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.*
- ❑ *Sa inlocuiasca detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.*
- ❑ *Sa pastreze, pe intreaga durata de functionare a instalatiei de utilizare, documentatia tehnica aferenta instalatiei de utilizare, instructiunile pentru utilizarea GN si fisele de evidenta aferente tuturor lucrarilor periodice de verificare si/sau de revizie tehnica a instalatiei de utilizare.*

OBLIGATIILE OPERATORULUI ECONOMIC:

- ❑ *Sa efectueze verificarea sau revizia tehnica a IUGN in baza contractului de prestari servicii, a notificarii furnizorului si a documentatiei tehnice; in situatia in care documentatia nu exista, OE are obligatia sa informeze clientul final cu privire la obligatiile sale).*
- ❑ *Sa intocmeasca si inregistreze la OS Fisa de evidenta, in max.5 zile lucratoare de la data intocmirii, dar nu mai tarziu de data scadenta precizata in notificare si sa o transmita clientului in max .2 zile lucratoare de la inregistrarea la OS.*
- ❑ *Sa dezafecteze IUGN executata fara forme legale si identificata cu ocazia verificarii sau reviziei tehnice, numai dupa incheierea unui contract de prestari servicii.*
- ❑ *Sa intrerupa total/partial vehicularea gazelor naturale prin IUGN de la robinetul de incendiu, de contor, de sectionare sau de inchidere, in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a IUGN si/sau clientul final nu prezinta documentele referitoare la efectuarea verificarii aparatelor consumatoare si curatarea cosurilor si canalelor de evacuare.*
- ❑ *Sa remedieze defectele identificate, daca sunt constatate defecte, in baza contractului de prestari servicii.*
- ❑ *Daca sunt detectate scapari de gaze naturale, iar OE nu a remediat defectele, are obligatia de a anunta imediat OS, la Tel Verde.*
- ❑ *OE raspunde oricarei solicitari de efectuare a verificarii sau a reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, adresata de catre un client final, in termen de 5 zile lucratoare.*
- ❑ *Sa tina evidenta anuala a tuturor verificarilor si reviziilor tehnice ale instalatiilor de utilizare efectuate la clientii finali intr-un registru de evidenta in format electronic.*

OBLIGATIILE FURNIZORULUI

- ❑ *Furnizorul transmite clientului final, gratuit, o notificare cu minimum 60 de zile înainte de data scadenta a verificarii sau a reviziei tehnice, anexata facturii de GN, din oficiu, sau la cererea clientului – in termen de 5 zile (dupa intreruperea utilizarii pentru o perioada mai mare de 6 luni sau evenimente care afecteaza IUGN) sau 10 zile (la solicitarea clientului)*
- ❑ *Asigurarea confidentialitatea informatiilor privind datele personale*
- ❑ *Comunicarea informatiilor cu privire la verificarile si reviziile tehnice ale IUGN de catre furnizorul de GN si/sau OS numai catre clientul final sau OE cu care acesta a incheiat un contract de prestări servicii pentru efectuarea verificarii sau reviziei tehnice.*

Ordinul 179/2015 poate fi consultat integral pe pe site-ul societății www.tulceagaz.ro/Info-clienti - Legislatie.

Lista actualizată cu firmele autorizate pentru verificări/revizii poate fi consultată pe site-ul ANRE www.anre.ro (Info consumatori/Operatori economici/Gaze naturale/Firme autorizate).